

जापांक 571-1 फा० 34/2023-ई०

कार्यालय:- अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी कटिहार

दिनांक :- 17/05/2023-ई०

सेवा में

निदेशक/संचालक/प्रबंधक/प्रधानाध्यापक

रामकृष्ण मिशन विद्याभित्ति R K रोड कुस्वियत, कटिहार

विषय - अग्नि अंकेक्षण में दिया गया सुझाव/सलाह का अनुपालन के संबंध में।

महाशय

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 16/05/23 को आपके प्रतिष्ठान/ संस्थान का अग्नि अंकेक्षण किया गया प्रतिष्ठान/संस्थान में अग्नि सुरक्षा हेतु लगी अग्निशमन यंत्र ABC $\frac{01}{06}$ KG. 05 अदद, BC. 05 KG. 04 अदद, DCP. $\frac{01}{06}$ KG. $\frac{01}{06}$ अदद, CO2. 4.5 KG. 02 अदद, वाटर CO2. $\frac{01}{06}$ KG. $\frac{01}{06}$ अदद, मैकेनिकल फॉर्म. $\frac{01}{06}$ KG. $\frac{01}{06}$ अदद, फायर बॉल. $\frac{01}{06}$ KG. $\frac{01}{06}$ अदद, फायर बकेट. $\frac{01}{06}$ अदद, क्रियाशील पाई गई जिसका नवीनीकरण/ रिफिलिंग तिथि 10/05/24 - है।

अतः प्रतिष्ठान/संस्थान-निदेशक/संचालक/प्रबंधक को सलाह/सुझाव दिया जाता है की अग्नि अंकेक्षण प्रपत्र (श) में दिया गया सुझाव सलाह का अनुपालन आवश्यक है।

विश्वासभाजन



17/5/23

अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी

कटिहार